



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике**

(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.
Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
от 30.11.2023г. № 2445**

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Зориной К.Н. при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №235» (МБДОУ №235)

ИНН 1831063160 ОГРН 1021801142593

Адрес места нахождения юридического лица: 426001, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Родниковая, д.68а

Адрес места осуществления деятельности:

- 426001, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Родниковая, д.68а;
- 426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Милиционная, д. 110;
- 426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. М. Горького, д. 177а

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20)
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - "СанПиН 1.2.3685-21")

В нарушение п.2.8.1, п.2.8.5 СП 2.4.3648-20, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 в корпусе №2 по адресу г. Ижевск, ул. Милиционная, д. 110 полученные в результате проведенных инструментальных измерений уровни искусственной освещенности в игровых комнатах групп, коэффициент пульсации в музыкальном зале, в игровых комнатах групп не укладываются в нормируемые значения, а именно: в игровой комнате разновозрастной группы №1 фактический уровень освещенности составил 310 лк, в игровой комнате разновозрастной группы №4 фактический уровень освещенности составил 299 лк, в игровой комнате 2-ой младшей группы №2 фактический уровень освещенности составил 305 лк, в игровой комнате старшей группы №6 фактический уровень освещенности составил 332 лк, в игровой комнате подготовительной группы №3 фактический уровень освещенности составил 256 лк, в игровой комнате средней группы №11 фактический уровень освещенности составил 312 лк, при гигиеническом нормативе не менее 400 лк. В музыкальном зале уровень коэффициента пульсации составил 14 %, в игровой

комнате средней группы №11 – 11%, в игровой комнате разновозрастной группы №4 – 14,8% при гигиеническом нормативе не более 10%.

В нарушение п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 в игровых комнатах разновозрастной группы №1, разновозрастной группы №4, старшей группы №6, подготовительной группы №3, средней группы №11 используются разные типы ламп (светодиодные и люминесцентные).

В нарушение п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 количество детей в группах компенсирующей направленности №№ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 составляет от 13 до 16 детей, что превышает нормируемое предельное количество детей в группах в зависимости от нозологических групп (для детей с задержкой психического развития, с тяжелыми нарушениями речи, с умственной отсталостью количество детей в группах должно составлять 10 детей).

В нарушение п. 2.4.11, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 в 1 корпусе детского сада по адресу г.Ижевск, ул. Родниковая, д.68а, в пяти разновозрастных группах (дети от 4 до 7 лет) туалетные комнаты не оборудованы туалетными кабинками с дверями, а именно в трех группах «Кораблик», «Белочка», «Бабочка» одна кабинка из трех имеет двери, две кабинки не оборудованы дверьми; в двух группах «Сказка», «Теремок» ни одна туалетная кабинка не имеет двери.

Во 2-ом корпусе по адресу г. Ижевск, ул. Милиционная, д. 110, туалетная комната не оборудована туалетными кабинками с дверями в подготовительной группе «Ягодка».

В 3-ем корпусе по адресу г. Ижевск, ул. М. Горького, д. 177а, туалетная комната не оборудована туалетными кабинками с дверями в подготовительной группе «Пчелка».

В нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 во 2-ом корпусе по адресу г. Ижевск, ул. Милиционная, д. 110, потолки, стены имеют следы протекания кровли, дефекты в виде отслоения поверхности покрытия в игровых, спальнях, туалетных помещениях групп «Дюймовочка», «Колобок», «Капельки», «Смешарики».

В 1 корпусе детского сада по адресу г. Ижевск, ул. Родниковая, д.68а, в группе «Бабочка» потолок в приемной, в игровой комнате потолок и стена имеют следы протекания кровли.

В нарушение п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 в 1 корпусе детского сада по адресу г. Ижевск, ул. Родниковая, д.68а, в спальнях групп «Бабочка» и «Сказка» 3-х уровневые кровати с тумбой используются как 4-х уровневые кровати с оборудованием спального места для ребенка на тумбе.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- 1) В соответствии п.2.8.1 СП 2.4.3648-20, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 в корпусе №2 по адресу г. Ижевск, ул. Милиционная, д. 110 в игровой комнате разновозрастной группы №1, в игровой комнате разновозрастной группы №4, в игровой комнате 2-ой младшей группы №2, в игровой комнате старшей группы №6, в игровой комнате подготовительной группы №3, в игровой комнате средней группы №11 обеспечить уровни искусственной освещенности в пределах гигиенических нормативов. В музыкальном зале, в игровой комнате средней группы №11, в игровой комнате разновозрастной группы №4 обеспечить уровень коэффициента пульсации не более 10%. Срок устранения нарушений до 01.09.2024г.
- 2) В соответствии п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 в игровых комнатах разновозрастной группы №1, разновозрастной группы №4, старшей группы №6, подготовительной группы №3, средней группы №11 обеспечить использование одинаковых тип ламп. Срок устранения нарушений до 01.09.2024г.
- 3) В соответствии п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 обеспечить количество детей в группах компенсирующей направленности №№ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 в соответствии с нормируемым предельным количеством детей в группах в зависимости от нозологических групп. Срок устранения нарушений до 01.09.2024г.
- 4) В соответствии п. 2.4.11, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 в 1 корпусе детского сада по адресу г.Ижевск, ул. Родниковая, д.68а, в пяти разновозрастных группах (дети от 4 до 7 лет) туалетные комнаты

оборудовать туалетными кабинами с дверями, а именно в группах «Кораблик», «Белочка», «Бабочка», «Сказка», «Теремок». Во 2-ом корпусе по адресу г. Ижевск, ул. Милиционная, д.110, туалетную комнату оборудовать туалетными кабинами с дверями в подготовительной группе «Ягодка». В 3-ем корпусе по адресу г. Ижевск, ул. М. Горького, д. 177а, туалетную комнату оборудовать туалетными кабинами с дверями в подготовительной группе «Пчелка». Срок устранения нарушений до 01.09.2024г.

- 5) В соответствии п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 во 2-ом корпусе по адресу г. Ижевск, ул. Милиционная, д. 110, выполнить ремонт потолков, стен, устранить дефекты, следы протекания кровли в игровых, спальнях, туалетных помещениях групп «Дюймовочка», «Колобок», «Капельки», «Смешарики». В 1 корпусе детского сада по адресу г. Ижевск, ул. Родниковая, д.68а, в группе «Бабочка» выполнить ремонт потолков в приемной, в игровой комнате потолков и стен, устранить следы протекания кровли. Срок устранения нарушений до 01.09.2024г.
- 6) В соответствии п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 в 1 корпусе детского сада по адресу г. Ижевск, ул. Родниковая, д.68а, в спальнях групп «Бабочка» и «Сказка» трансформируемые кровати использовать для сна детей не превышая трех уровней. Срок устранения нарушений до 01.09.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ №235, юридический адрес: 426001, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Родниковая, д.68а
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Ленина, д. 106, тел./факс 22-23-09, доб. 508 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 01 » сентября 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора



Зорина К.Н.

С предписанием ознакомлен(а) « 30 » 11 2023г.


(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____